

令和6年度 現場活動用ホース購入仕様書

1 この仕様書は、中野市が令和6年度に購入する現場活動用ホースについて必要な事項を定めるものである。

2 仕様・納入数量

品 名	規 格 等	数 量
現場活動用ホース (消防用ホース)	<ul style="list-style-type: none">・65mm×20m (耐圧 1.3MPa 以上)・結合金具は町野式であること。・ホースの色は「白」であること。・金具付近には夜間に発光する保護リング等を装備していること。・消防用ホースの製造業者が一般社団法人日本消防ホース工業会の会員であること。	60 本

3 納期等

- (1) 納入期限 令和6年9月30日(月) ※期限にかかわらず早期納品を希望
- (2) 納入場所 中野市大字江部 1324-2 中野市消防部消防課
- (3) その他 消防課員の検査をもって引き渡し完了とする。