令和７年９月 19 日

各　　位

中　野　市　長

令和７年度替佐地区配水管布設替工事に対する質疑について（回答）

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

質　問　事　項	回　　答
給水管の新規取出し２ 箇所（EF ｻﾄﾞﾙ	配水管の管種はポリエチレン管、口
分水栓 75×20）計上されていますが取	径は 75 ㎜です。
り出す配水管の管種・口径はﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・	
φ75 でよろしいでしょうか。	

※「質問事項」については、各業者から提出された原文をそのまま使用しております。

上下水道課　監理係（内線 263）