

令和7年度地域未来交付金事業（地域防災緊急整備型）
移動式エアコン購入（繰越明許）仕様書

1 品目、規格及び数量等

信越空調(株)/ヒエスポ MAC364C 11台

2 納入場所及び納入期限

下記のとおりとする。

施設名	納品場所住所	納品台数	納入期限
中野市立中野小学校	中野市大字中野1804	1台	令和8年8月21日
中野市立日野小学校	中野市大字新野827	1台	令和8年8月21日
中野市立延徳小学校	中野市大字三ツ和1731	1台	令和8年7月31日
中野市立南宮中学校	中野市南宮1-12	1台	令和8年7月31日
中野市立平野小学校	中野市大字江部1359-4	1台	令和8年8月21日
中野市立中野平中学校	中野市大字片塩165	1台	令和8年7月31日
中野市立高社小学校	中野市大字金井80	1台	令和8年8月21日
中野市子育て 支援拠点 HUBLIC (旧長丘小学校)	中野市大字壁田1572	1台	令和8年8月21日
中野市立高社中学校	中野市大字笠原190	1台	令和8年7月31日
中野市立豊田小学校	中野市大字豊津4296-1	1台	令和8年8月21日
中野市立豊田中学校	中野市大字豊津4296-1	1台	令和8年8月21日
合計		11台	

3 備考

付属品は、専用風向調整ルーバ2個、350mm×750mmフィルター1枚、ドレンホース接続用Lホースニップル1個、3.5SQ-3C 電源ケーブル 機外2m、コンセントプラグ 接地2P125V20A、取扱説明書、保証書、電気配線図とし、それ以外のオプション品等については含めないこと。

納入前にメーカー公表の仕様に変更が生じた場合は、変更届を提出し発注者の承認を得ること。

納品時は小中学校等との調整が必要となることから、納品の見込が立った時点で、発注者へ報告し、納品時の詳細について調整を行うこと。

保証期間はメーカーの公表期間とする。

必要に応じ、発注者の指定した場所で取扱等についての技術指導を実施すること。