

## 顛末書

名 称	中野市北部地区小学校統合準備委員会 第2回施設部会
日 時	平成30年6月6日(水) 午後6時30分～午後7時45分
会 場	平岡小学校
出席者	<ul style="list-style-type: none"> <li>・出席委員 12名 武田利彦、小林謙二、児玉悠子、小山朋美、藤井善章、齋藤文子、風間伸一、宮澤俊樹、上原一雄、上野広樹、田中功、下川昌平</li> <li>・事務局職員等 小林学校教育課長、阿藤学校教育課長補佐兼総務係長、久保施設係長、池田指導主事、吉越技師、宮崎主査、宮津先生</li> <li>・設計業者 3名</li> </ul>
次 第	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 開 会</li> <li>2 あいさつ</li> <li>3 会議事項               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 施設整備について(設計業者から説明、校舎内視察)</li> <li>(2) 今後のスケジュールについて</li> </ol> </li> <li>4 その他               <ul style="list-style-type: none"> <li>・交流事業について</li> </ul> </li> <li>5 閉 会</li> </ol>
主な質問・意見等	<ul style="list-style-type: none"> <li>●増築した際、照度や通風は、現在と比べてどうなるのか。 →増築部分にあたる場所は暗くなるが、ある程度明るい照明をつけることで、明るい雰囲気をつくることはできる。風通しも遮られる可能性はある。 保健室と視聴覚室は2面で窓がとれるので十分に通風が可能。</li> <li>●授業の時間帯も工事を行うと思うが、工事の際は、騒音等子どもたちの迷惑にならないようお願いしたい。 →学校としっかりスケジュール調整し、できる限り学校に迷惑をかけないようにしたい。</li> <li>●保健室について、外から出入りできるか。 →北側から可能である。</li> <li>●天窓は可能か。 →可能であるが、雪の関係で正直なところ置きたくない。</li> <li>●壁のひび割れや床の継ぎはぎ等があるため一体でやってほしい。 →今回の設計とは別であるが、開校までにできる限りやっていきたい。</li> <li>●印刷室と教材室について、教材を入れたりするため、教材室を広くした方がよいのでは。 →事務職の部会で印刷室と教材室のレイアウトを検討中。境目のラインは動かすことは可能であるとのことなので、それも踏まえて検討していきたい。</li> <li>●備品等の移動について、業者を入れるなど配慮願いたい。 →しっかり対応していきたい。</li> </ul>
今回のまとめと次回の検討事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>●平面図により現地で設計業者から直接説明を受け、職員室北側へ増築する建物の照度や通風の確認、工事の際の授業への影響等について意見・要望等を設計業者へ伝えた。</li> </ul>