

(様式－1)

番号								
豊田 公民館		館長	副館長	係				監督職員 (主管課担当者)
都市建設課		都市建設課長	同課長補佐	建築住宅係	係	審査者	担当者	設計者
令和6年度 中野市豊田文化センターキュービクルほか更新工事 公表用積算内訳書								
中野市大字豊津2509番地								
設 計 大 要				施 工 方 法		請 負		
豊田文化センターキュービクルほか更新工事 一式 ■工事概要 ○屋外型キュービクル更新 仕様:屋外型、4面体 トランス:1Φ3W150kVA、3Φ3W100kVA ○非常用発電機更新 定格出力:29.4kW 容量:30kVA/24kW 相数:3相3線 周波数:60Hz ○その他 ・床暖房用ボイラー撤去 ・上記更新に係る既存配線、配管撤去再接続等				施 工 期 間		日間		
				着 手 予 定 年 月 日		令和 年 月 日		
				完 了 予 定 年 月 日		令和 年 月 日		
				契 約 保 証 方 法		金銭的保証		
				主 管 課 係 名		豊田公民館		
				積 算 年 月		令和6年5月		

第 1 号表

中 野 市