

令和6年12月4日

各位

中野市長

令和6年度高野辰之記念館照明改修（LED化）工事に対する質疑について
（回答）

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

質 問 事 項	回 答
「契約締結日から令和7年2月28日まで」とありますが3月末までの工期延長は可能でしょうか？	機器の納期が予定通りとならない等、やむを得ない場合は協議によります。
連続休館日は取れるのでしょうか？	予定していません。 工期内では毎週月曜日のみ休館です。

※「質問事項」については、各業者から提出された原文をそのまま使用しております。

高野辰之記念館
（内 8125）