

[illegible]

数		量	計	算	書	当初	
名 称	形 状 寸 法	計 算 式				単 位	数 量
1 配水管管材	φ100						
配水用ポリエチレン管	φ100×5m						
	EF受口付直管	(20+11)*5	=	155.00			31本
	切管	(1.9+3.1)+(1.7+3.0)+2.0	=	11.700			3本
	計		=	166.70	m	166.7	
両受EFベンド	L=0.496 φ100 90°					個	
両受EFベンド	L=0.386 φ100 45°					個	
両受EFベンド	L=0.280 φ100 22°1/2	1	=	1.00	個	1	
片受EFベンド	L=0.608 φ100 90°					個	
片受EFベンド	L=0.498 φ100 45°					個	
片受EFベンド	L=0.390 φ100 22 1/2°					個	
EF片受Sベンド	L=0.940 φ100 450H					個	
EFチーズ	L=0.429 φ100×100	1	=	1.00	個	1	
EFチーズ	L=(0.114+0.300) φ100×75					個	
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	L=0.825(A=0.174) φ100 右開き	4	=	4.00	基	4	
EFソケット	φ100	4	=	4.00	個	4	
メカPCジョイント	L=0.042 φ100					個	

数 量 計 算 書						当初	
名 称	形 状 寸 法	計 算 式			単 位	数 量	
メカソケット	L=0.064 φ100				個		
PE挿し口付鋳鉄製T字管	L=0.820 φ100×75				個		
ダクタイル鋳鉄管異種管継手(K型)	L=0.660 φ100	1	=	1.00	個	1	
P管帽	φ100	2	=	2.00	個	2	
メカ帽(K)	φ100	1	=	1.00	個	1	
PE φ100 総延長		166.7+0.280*1+0.429*1+0.825*4+0.660*1	=	171.369	m	171.4	
PE φ100 布設延長		166.7+0.280*1+0.429*1+0.825*4+0.660*1-0.174*4	=	170.673	m	170.7	
NS-E種 両受ソフトシール仕切弁	L=0.24 φ100		=		個		
NS-E種継輪	L=0.200 φ100		=		個		
N-Link	φ100		=		個		
K型継輪	φ100	1	=	1.000	個	1.0	
特殊押輪	φ100	2	=	2.000	個	2.0	
NS-E種 φ100布設延長					m		

[illegible]

数		量	計	算	書	当初		
名 称	形 状 寸 法	計 算 式			単 位	数 量		
3 配水管労務	φ100							
	DCIP布設工				m			
	φ100							
	特殊押輪接合工	3		=	3.00	3		
	φ100				口			
	鑄鉄管切断工	2		=	2.00	2		
	φ100(既設管)				口			
	仕切弁設置工	4.00		=	4.00	4		
	φ100 機械力				基			
	PE布設工(EF接合)	170.673		=	170.67	170.7		
	φ100				m			
	PE切断工	3		=	3.00	3		
	φ100(新管)				口			
	PE(メカニカル継手)接合工	2		=	2.00	2		
	φ100 1口				口			
	PE継手工(EF接合)	1+4		=	5.00	5		
	φ100 2口				箇所			
	PE継手工(EF接合)	20+11+3+2		=	36.00	36		
	φ100 1口				箇所			
	ねじ式弁筐設置工	4		=	4.00	4		
	C形1号				箇所			
	レゾンクリートボックス設置工	4		=	4.00	4		
	円形1号 上部壁				箇所			
	レゾンクリートボックス設置工	4		=	4.00	4		
	円形1号 下部壁				箇所			
	レゾンクリートボックス設置工	4		=	4.00	4		
	円形1号 底板				箇所			
	管明示テープ工	170.673		=	170.67	170.7		
	φ100				m			
	管明示シート工	170.673		=	170.67	170.7		
					m			
	溶剤浸透防止スリーブ被覆工	171.369		=	171.37	171.4		
	φ100(材料込)				m			

[illegible]

数 量 計 算 書						当初
名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単 位	数 量		
5 給水管管材						
EFサドル付き分水栓	φ150*20		個			
EFサドル付き分水栓	φ150*25		個			
EFサドル付き分水栓	φ150*40		個			
EFサドル付き分水栓	φ100*20	7 = 7.00	個	7		
EFサドル付き分水栓	φ100*25		個			
EFサドル付き分水栓	φ100*30		個			
EFサドル付き分水栓	φ100*40		個			
EFサドル付き分水栓	φ100*50		個			
密着コア	φ20		個			
密着コア	φ25		個			
密着コア	φ30		個			
密着コア	φ40		個			
密着コア	φ50		個			
メーターソケット	耐震強化型 φ20	7 = 7.00	個	7		
メーターソケット	耐震強化型 φ25		個			
メーターソケット	耐震強化型 φ30		個			
メーターソケット	耐震強化型 φ40		個			

数 量 計 算 書						当初	
名 称	形 状 寸 法	計 算 式			単 位	数 量	
メーターソケット	耐震強化型 φ50				個		
ホリエイ2層管	φ20	7	=	7.00	m	7.0	
ホリエイ2層管	φ25		=		m		
ホリエイ2層管	φ30		=		m		
ホリエイ2層管	φ40		=		m		
ホリエイ2層管	φ50		=		m		
メーター用回転継手	耐震強化型 φ20	7	=	7.00	個	7	
メーター用回転継手	耐震強化型 φ25				個		
(PE×GP) 鋼管用おねじ付ソケット	耐震強化型 φ30				個		
(PE×GP) 鋼管用おねじ付ソケット	耐震強化型 φ40				個		
(PE×GP) 鋼管用おねじ付ソケット	耐震強化型 φ50				個		
甲型止水栓	φ20	7	=	7.00	個	7	
エンドキャップ	φ13	5	=	5.00	個	5	
エンドキャップ	φ20	2	=	2.00	個	2	

[illegible]

数 量 計 算 書						当初
名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単 位	数 量		
7 給水管労務						
	サドル分水栓建込み工 PE φ150×20		箇所			
	サドル分水栓建込み工 PE φ150×25		箇所			
	サドル分水栓建込み工 PE φ150×40		箇所			
	サドル分水栓建込み工 PE φ100×20	7 = 7.00	箇所	7		
	サドル分水栓建込み工 PE φ100×25		箇所			
	サドル分水栓建込み工 PE φ100×30		箇所			
	サドル分水栓建込み工 PE φ100×40		箇所			
	サドル分水栓建込み工 PE φ100×50		箇所			
	コア取付工 φ20		箇所			
	コア取付工 φ25		箇所			
	コア取付工 φ30		箇所			
	コア取付工 φ40		箇所			
	コア取付工 φ50		箇所			
	ポリエチレン管据付工 φ20	7 = 7.00	m	7.0		
	ポリエチレン管据付工 φ25		m			
	ポリエチレン管据付工 φ30		m			
	ポリエチレン管据付工 φ40		m			

数 量 計 算 書						当初	
名 称	形 状 寸 法	計 算 式			単 位	数 量	
	ポリエチレン管継手工 φ13	5	=	5.00	□	5	
	ポリエチレン管継手工 φ20	14+2	=	16.00	□	16	
	ポリエチレン管継手工 φ25				□		
	ポリエチレン管継手工 φ30				□		
	ポリエチレン管継手工 φ40				□		
	ポリエチレン管継手工 φ50				□		
	止水栓取付工 φ20	7	=	7.00	箇所	7	
	止水栓取付工 φ25				箇所		
	バルブ取付工 φ30				箇所		
	バルブ取付工 φ40				箇所		
	バルブ取付工 φ50				箇所		
	ねじ式弁筐設置工 C形1号				箇所		
	レジンコンクリートボックス設置工 円形1号 上部壁、中部壁				箇所		
	レジンコンクリートボックス設置工 円形2号 下部壁、底板				箇所		
	管明示シート工	7	=	7.0	m	7.0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

埋設明示テープ°数量調書

No. 1

直管(JWWA規格)

品 名	直管1m 当りテープ° 延長	直管延長	埋設テープ° 延長
PE直管 φ75mm	0.34		0.00
PE直管 φ100mm	0.47	166.700	78.35
PE直管 φ150mm	0.68		0.00
PE直管 φ200mm	0.94		
		小 計	78.35

PE合計 84.84

PE φ75mm(JWWA規格)

品 名	1本当り テープ°延長	管数量	埋設テープ° 延長
役物	0.42	0	0.00
(ソケット類を 除く)			
		小 計	0.00

PE φ100mm(JWWA規格)

品 名	1本当り テープ°延長	管数量	埋設テープ° 延長
役物	0.59	11	6.49
(ソケット類を 除く)			
		小 計	6.49

PE φ150mm(JWWA規格)

品 名	1本当り テープ°延長	管数量	埋設テープ° 延長
役物	0.85		0.00
(ソケット類を 除く)			
		小 計	0.00