

(様式－1)

番号								
学 校 教 育 課		学校教育課長	同課長補佐	施設係長	審査者	担当者	係	設計者
令和6年度中野市立中野平中学校照明改修(LED化)工事(ゼロ債務負担行為)金抜き設計書								
中野市大字片塩165番地 中野市立中野平中学校								
設 計 大 要				施 工 方 法		請 負		
中野平中学校照明改修(LED化)工事 一式  ■工事概要 ○照明改修(LED化)工事 校舎ほか 679台 体育館ほか 213台				施 工 期 間		日 間		
				着 手 予 定 年 月 日		令和 年 月 日		
				完 了 予 定 年 月 日		令和 年 月 日		
				契 約 保 証 方 法		金銭的保証		
				主 管 課 係 名		学校教育課 施設係		
				積 算 年 月		令和6年12月		

## 起 工 理 由

既存照明器具のLED化を図り、学習環境の向上及び維持費の削減を図る。

請 負 対 象 額 円

工 事 価 格 円

消 費 税 等 相 当 額 円

(様式－3)

		当 初		第 1 回 変 更 ( 増 減 )		第 2 回 変 更 ( 増 減 )		第 3 回 変 更 ( 増 減 )	
積 算 段 階	積 算 工 事 価 格		A		A1		A2		A3
	消 費 税 等 相 当 額		B		B1		B2		B3
	積 算 額		C		C1		C2		C3
契 約 段 階	工 事 価 格		D		D1		D2		D3
	消 費 税 等 相 当 額		E		E1		E2		E3
	契 約 額		F		F1		F2		F3
	増 減				G1		G2		G3
		B=A×0. 1 C=A+B D=Aに対する応札額 E=D×0. 1 F=D+E		B1=A1×0. 1 C1=A1+B1 D1=A1×F/C E1=D1×0. 1 F1=D1+E1 G1=F1－F		B2=A2×0. 1 C2=A2+B2 D2=A2×F/C E2=D2×0. 1 F2=D2+E2 G2=F2－F1		B3=A3×0. 1 C3=A3+B3 D3=A3×F/C E3=D3×0. 1 F3=D3+E3 G3=F3－F2	
注) 積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。				D1	×	D2	×	D3	×
積 算 額：積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。				算  出	_____	算  出	_____	算  出	_____
工 事 価 格：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税等相当額を含まない。					÷		÷		÷
契 約 額：工事価格に消費税等相当額を加算した額。									



# 明 細 書

第 1 号表

名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
A 校舎ほか	※以下参考型番を示す					
A-1 外構						
外部水銀灯照明器具（ホ-ル灯）	LDTS48N-G-E39	本	9.0			
同上電源装置	LE056035HSZ1/2.4-A2	台	9.0			
外部照明器具（ﾌﾗｯｸﾄ）	XLGE8001CE1	台	4.0			
	A-1 小計					

# 明 細 書

第 2 号表

名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
A-2 普通教室・特別教室棟 1 階、管理・特別教室棟 1 階						
木工室照明器具	XLX450NENPLE9	台	13.0			
木工室照明器具（黒板灯吊下材共）	XLX450BSNTLE9+XFP750FW	台	2.0			
機械スペース照明器具	XLX450DENPLE9	台	4.0			
倉庫照明器具	XLX420AENPLE9	台	3.0			
技術準備室・木工室ほか前室照明器具	XLX450UENTLE9	台	5.0			
金工室照明器具（黒板灯吊下材共）	XLX450BSNTLE9+XFP750FW	台	2.0			
金工室照明器具	XLX450NENPLE9	台	13.0			
階段室照明器具	XLX420AENPLE9	台	1.0			
階段室照明器具	OL291027R3B	台	1.0			
美術室照明器具（黒板灯吊下材共）	XLX450BSNTLE9+XFP750FW	台	2.0			
美術室照明器具	XLX450UENTLE9	台	13.0			
美術準備室照明器具	XLX450UENTLE9	台	3.0			
美術室前室照明器具	XLX420PENTLE9	台	1.0			
窯場照明器具	XLX450UENTLE9	台	3.0			
スロープほか照明器具	XLX420PENTLE9	台	5.0			
西側回廊照明器具（フ ラケット）	XLGE8001CE1	台	4.0			
コンテナ室照明器具	XLX450DENPLE9	台	6.0			
ホール照明器具	XL573PFVKLA9	台	6.0			

中 野 市

# 明 細 書

第 3 号表

名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
廊下（西）照明器具	XLX420PENTLE9	台	6.0			
教室黒板灯（埋込）	XLX451BSNTLE9	台	10.0			
同上リニューアルプレート	材料費、加工費共	台	10.0			
階段下照明器具	XLX200AENCLE9	台	1.0			
男女・身体障害者トイレ照明器具	XLX420PENTLE9	台	5.0			
男女トイレ照明器具（鏡上）	NNN15510LE1	台	2.0			
トイレ前手洗い場照明器具	NNN15510LE1	台	2.0			
身体障害者用トイレ照明器具（鏡上）	LGB85044LE1	台	1.0			
身体障害者用トイレ照明器具（標示灯）	NNF11910LE1+FK11571J	組	1.0			
PS 1 階（シーリング）	XLGB3301CE1	台	1.0			
階段 A 照明器具	XLX420PENTLE9	台	1.0			
倉庫 E 照明器具	XLX429NENLE9	台	1.0			
昇降口ホールほか照明器具	XL573PFVKLA9	台	18.0			
昇降口吹抜け照明器具	XND9941SSKLR9	台	8.0			
昇降口前外部照明器具	XND9941PSKLR9	台	6.0			
廊下（東）照明器具	XLX420PENTLE9	台	14.0			
手元灯	LGB85041LE1	台	1.0			
PTA室前室ほか照明器具	XL553PFVKLE9	台	2.0			
PTA室照明器具	XLX450AENPLE9	台	6.0			

# 明 細 書

第 4 号表

名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
男女更衣室照明器具	XLX420AENPLE9	台	4.0			
男女更衣室照明器具 (ﾌﾗｯｸﾄ)	LGB85037LE1	台	2.0			
男女職員トイレ照明器具	XLX420PENTLE9	台	4.0			
男女職員トイレ照明器具 (ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ)	XND1569SNLE9	台	4.0			
男女職員トイレ照明器具 (鏡上)	NNN15510LE1	台	2.0			
スタジオ照明器具 (標示灯)	NNF11910LE1+FK11571J	組	1.0			
放送室前室照明器具	XLX420RENTLE9	台	1.0			
放送室照明器具	XLX450UENTLE9	台	2.0			
放送室照明器具 (調光)	XND1057SLLJ9	台	2.0			
スタジオ照明器具 (調光)	XLX459RENTLR9	台	4.0			
調光スイッチ	NQ21506	台	2.0			
来賓玄関外部照明器具	XL553LWVKLE9	台	2.0			
カウンセリング室照明器具 (ｼｰﾘﾝｸﾞ)	LGC25120	台	1.0			
湯沸室照明器具 (手元灯)	LGB85041LE1	台	1.0			
湯沸室照明器具	XLX420RENTLE9	台	1.0			
カウンセリング室照明器具 (ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ)	XND1057SVLE9	台	1.0			
カウンセリング室照明器具	XLX450AENPLE9	台	2.0			
印刷室照明器具	XLX450UENTLE9	台	2.0			
書庫照明器具	XLX420AENPLE9	台	2.0			

中 野 市



# 明 細 書

第 5 号表

名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
倉庫C照明器具	XLX420AENPLE9	台	2.0			
オイルポンプ室照明器具	防爆LEDQ-36861SEP-LS9	台	1.0			
倉庫A・ポンプ室照明器具	XLX420AENPLE9	台	3.0			
ポンプ室外部照明器具	XLGE8001CE1	台	1.0			
倉庫B照明器具	XLX420AENPLE9	台	1.0			
和室照明器具	LGC25120	台	1.0			
庁務員室照明器具（手元灯）	LGB85041LE1	台	1.0			
庁務員室照明器具	XLX450DENPLE9	台	2.0			
会議室照明器具	XLX450UENTLE9	台	6.0			
事務室照明器具（手元灯）	LGB85041LE1	台	1.0			
事務室照明器具	XLX450UENTLE9	台	6.0			
校長室照明器具	XLX450UENTLE9	台	6.0			
保健室ほか照明器具	XLX450UENTLE9	台	11.0			
保健室照明器具（倉庫）	LGB51633LE1	台	1.0			
相談室照明器具（前室）	XLX420RENTLE9	台	2.0			
風除室照明器具	XL553PFVKLE9	台	1.0			
風除室照明器具（外部）	LGW80305KLE1	台	1.0			
相談室照明器具	XLX450UENTLE9	台	6.0			
職員玄関照明器具	XL553PFVKLE9	台	1.0			

中 野 市

## 第 6 号表

中 野 市

# 明 細 書

第 7 号表

名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
A-3 普通教室・特別教室棟2階、管理・特別教室棟2階						
階段室ブラケット	OL291027R3B	台	1.0			
階段室照明器具	XLX420AENPLE9	台	1.0			
音楽室照明器具（黒板灯露出吊下材共）	XLX450BSNTLE9+XFP750FW	台	2.0			
音楽室照明器具	XLX450NENPLE9	台	24.0			
音楽準備室照明器具	XLX450UENTLE9	台	6.0			
楽器庫照明器具	XLX450DENPLE9	台	6.0			
多目的スペース照明器具	XLX450UENTLE9	台	18.0			
ホール照明器具	XL573PFVKLA9	台	6.0			
廊下（西）照明器具	XLX420PENTLE9	台	7.0			
教室黒板灯（埋込）	XLX451BSNTLE9	台	10.0			
同上リニューアルプレート	材料費、加工費共	台	10.0			
階段（西）照明器具	LEDB83110N+LDL40SL/19-21-G2	組	1.0			
男女・身体障害者用トイレ照明器具	XLX420PENTLE9	台	5.0			
男女トイレ照明器具（鏡上）	NNN15510LE1	台	2.0			
トイレ前手洗い場照明器具	NNN15510LE1	台	2.0			
身体障害者用トイレ照明器具（鏡上）	LGB85044LE1	台	1.0			
身体障害者用トイレ照明器具（標示灯）	NNF11910LE1+FK11571J	組	1.0			
PS2階（シリング）	XLGB3301CE1	台	1.0			

# 明 細 書

第 8 号表

名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
階段A照明器具	XLX420PENTLE9	台	1.0			
階段（中央）照明器具	LEDB83110N+LDL40SL/19-21-G2	組	1.0			
ラウンジ照明器具	XL573PFVKLA9	台	14.0			
廊下照明器具	XLX420PENTLE9	台	12.0			
視聴覚室照明器具(黒板灯埋込)	XLX451BSNTLE9	台	2.0			
同上リニューアルプレート	材料費、加工費共	台	2.0			
視聴覚室照明器具	XLX450UENTLE9	台	15.0			
視聴覚室照明器具(ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ125φ)(調光)	XND1057SLLJ9	台	12.0			
調光スイッチ	NQ21506	台	1.0			
リモート学習室	XLX450UENTLE9	台	3.0			
コンピューター室照明器具(黒板灯埋込)	XLX451BSNTLE9	台	2.0			
同上リニューアルプレート	材料費、加工費共	台	2.0			
コンピューター室照明器具	XLX450UENTLE9	台	18.0			
図書室照明器具(ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ150φ)	XND1069SLLE9	台	1.0			
図書室・司書室照明器具	XLX450RENTLE9	台	23.0			
書庫照明器具	XLX420AENPLE9	台	2.0			
司書室照明器具(手元灯)	LGB85041LE1	台	1.0			
男女トイレ照明器具	XLX420PENTLE9	台	6.0			
男女トイレ照明器具(鏡上)	NNN15510LE1	台	2.0			

中 野 市

# 明 細 書

第 9 号表

名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
身体障害者用トイレ照明器具	XLX420PENTLE9	台	1.0			
身体障害者用トイレ照明器具（鏡上）	LGB85044LE1	台	1.0			
身体障害者用トイレ照明器具（標示灯）	NNF11910LE1+FK11571J	組	1.0			
第一理科室照明器具	XLX450UENTLE9	台	12.0			
第一理科室照明器具（黑板灯埋込）	XLX451BSNTLE9	台	2.0			
同上リニューアルプレート	材料費、加工費共	台	2.0			
理科準備室照明器具	XLX450UENTLE9	台	9.0			
階段（東）照明器具	LEDB83110N+LDL40SL/19-21-G2	組	1.0			
薬品倉庫（シーリング）	XLGB3301CE1	台	1.0			
理科準備倉庫照明器具	XLX450UENTLE9	台	5.0			
第二理科室照明器具（黑板灯埋込）	XLX451BSNTLE9	台	2.0			
同上リニューアルプレート	材料費、加工費共	台	2.0			
第二理科室照明器具	XLX450UENTLE9	台	12.0			
	A-3 小計					

# 明 細 書

第 10 号表

名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
A-4 普通教室・特別教室棟3階、管理・特別教室棟3階						
社数準備室照明器具	XLX450UENTLE9	台	6.0			
生徒会室照明器具（黒板灯埋込）	XLX451BSNTLE9	台	2.0			
同上リニューアルプレート	材料費、加工費共	台	2.0			
生徒会室照明器具	XLX450UENTLE9	台	9.0			
廊下（西）照明器具	XLX420PENTLE9	台	6.0			
普通教室前階段照明器具	LEDB83110N+LDL40SL/19-21-G2	組	1.0			
男女トイレ照明器具	XLX420PENTLE9	台	4.0			
男女トイレ照明器具（鏡上）	NNN15510LE1	台	2.0			
トイレ前手洗い場照明器具	NNN15510LE1	台	2.0			
身体障害者用トイレ照明器具	XLX420PENTLE9	台	1.0			
身体障害者用トイレ照明器具（鏡上）	LGB85044LE1	台	1.0			
身体障害者用トイレ照明器具（標示灯）	NNF11910LE1+FK11571J	組	1.0			
普通教室照明器具（黒板灯埋込）	XLX451BSNTLE9	台	8.0			
同上リニューアルプレート	材料費、加工費共	台	8.0			
PS3階（シーリング）	XLGB3301CE1	台	1.0			
多目的スペース照明器具	XL573PFVKLA9	台	40.0			
階段A照明器具	XLX420PENTLE9	台	1.0			
階段A照明器具	LEDB83110N+LDL40SL/19-21-G2	組	1.0			

# 明 細 書

第 11 号表

名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
国英準備室照明器具	XLX450UENTLE9	台	6.0			
廊下（東）照明器具	XLX420PENTLE9	台	5.0			
階段（東）照明器具	LEDB83110N+LDL40SL/19-21-G2	組	1.0			
調理室照明器具（防湿型）	XLW453UENZLE9	台	12.0			
調理室照明器具（黒板灯埋込）	XLX451BSNTLE9	台	2.0			
同上リニューアルプレート	材料費、加工費共	台	2.0			
家庭科準備室照明器具	XLX450UENTLE9	台	6.0			
被服室照明器具（黒板灯埋込）	XLX451BSNTLE9	台	2.0			
同上リニューアルプレート	材料費、加工費共	台	2.0			
被服室照明器具	XLX450UENTLE9	台	15.0			
被服室照明器具（ブラケット）	OL291027R3B	台	1.0			
R階オイルタンク室	防爆LEDQ-36861SEP-LS9	台	1.0			
R階通路照明器具	XLX420AENPLE9	台	4.0			
R階階段照明器具	LEDB83110N+LDL40SL/19-21-G2	組	1.0			
R階展望室照明器具	XND1069SNLE9	台	3.0			
	A-4 小計					

# 明 細 書

第 12 号表

名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
A－5 直接仮設工事費						
足場	1 階ホール（外部共）、7.0m	基	2.0			
足場	1 階ホール（外部）、9.0m	基	1.0			
高所作業車	外構水銀灯	日	1.0			
養生費		式	1.0			
撤去処分費		式	1.0			
消耗品雑材料		式	1.0			
工事費		式	1.0			
	A－4 小計					
A 小計						





# 明 細 書

第 14 号表

名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
B-2 武道場						
部室照明器具	XLX450DENPLE9	台	8.0			
男女トイレ照明器具	XLX420PENTLE9	台	3.0			
男女トイレ照明器具（鏡上）	LGB85044LE1	台	2.0			
男女トイレ照明器具（ウォールライト）	NNFW41800CLE9	台	1.0			
倉庫照明器具	XLGB3301CE1	台	1.0			
外部器具庫照明器具	XLX420DENPLE9	台	2.0			
LED高天井電源内蔵型（1500形）	NYM20221LR9	台	20.0			
LED高天井側面ガード	NYK00114	個	20.0			
下面ガード	NYK00116	個	20.0			
同上照明取付下地金具	SGM-30T	式	1.0			
器具庫（東西）照明器具	XLX420NENPLE9	台	4.0			
同上ガード	FK41533	台	4.0			
更衣室照明器具	XLX420DENPLE9	台	8.0			
前室照明器具	XL553PFVKLE9	台	4.0			
武道場外部回廊照明器具	XLGE8001CE1	台	4.0			
	B-2 小計					

# 明 細 書

第 15 号表

名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
B-3 体育館棟（アリーナ）ほか 1 階						
前室照明器具（ブラケット）	OL291027R3B	台	6.0			
前室照明器具（ダウンライト）	XND1567SNLE9	台	2.0			
前室外部照明器具	XLX420PENTLE9	台	1.0			
外部スポットライト	OG044131	台	1.0			
同上ランプ	No. 230H	台	1.0			
LED高天井電源内蔵型 （1500形）	NYM20221LR9	台	24.0			
LED高天井側面ガード	NYK00114	個	24.0			
下面ガード	NYK00116	個	24.0			
同上照明取付下地金具	SGM-30T	式	1.0			
倉庫 1 照明器具	XLX420NENPLE9	台	3.0			
同上アダプタ	FSK41020	台	3.0			
ステージ照明器具	XLX420RENTLE9	台	22.0			
放送室照明器具	XLX450DENPLE9	台	1.0			
ステージ脇照明器具	XLX420NENPLE9	台	4.0			
同上アダプタ	FSK41020	台	3.0			
体育準備室照明器具（鏡上）	LGB85044LE1	台	1.0			
体育準備室照明器具	XLX450UENTLE9	台	2.0			
器具庫照明器具	XLX420NENPLE9	台	4.0			

中 野 市

# 明 細 書

第 16 号表

名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
同上ガード	FK41533	台	4.0			
廊下照明器具	XLX420PENTLE9	台	1.0			
男女更衣室照明器具	XLX420DENPLE9	台	2.0			
男女更衣室（鏡上）	LGB85044LE1	台	2.0			
男女更衣室シャワー室照明器具（ブラケット）	LGW85013K	台	2.0			
トイレ照明器具	XLX420DENPLE9	台	2.0			
トイレ照明器具（鏡上）	LGB85044LE1	台	2.0			
清掃用具庫照明器具	XLGB3301CE1	台	1.0			
ホールほか照明器具	XL573PFVKLA9	台	7.0			
多目的トイレ照明器具	XLX420RENTLE9	台	1.0			
多目的トイレ照明器具（鏡上）	LGB85044LE1	台	1.0			
多目的トイレ照明器具（標示灯）	NNF11910LE1+FK11571J	組	1.0			
ミーティングスペース照明器具（スポット）	LGS3000NLE1	台	1.0			
同上ランプ	LLD3020VCE1	台	1.0			
倉庫2 照明器具	XLX420NENPLE9	台	1.0			
同上ガード	FK41533	台	1.0			
ホール外部回廊照明器具	XLGE8001CE1	台	4.0			
ピロティー照明器具	XLX420PENTLE9	台	2.0			
ピロティー照明器具	XLX450UENTLE9	台	8.0			



# 明 細 書

第 18 号表

名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
B-4 体育館棟（アリーナ）ほか 2 階						
トレーニングスペース照明器具	XLX450UENTLE9	組	26.0			
階段照明器具	XLX450UENTLE9	台	2.0			
	B-4 小計					

# 明 細 書

第 19 号表

名 称	品 種	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
B-5 直接仮設工事費						
床養生費	アリーナ・武道場	式	1.0			
ローリングタワー	アリーナ内	基	2.0			
ローリングタワー	武道場内	基	2.0			
ローリングタワー	ステージ	基	1.0			
ローリングタワー	アリーナ2階階段	基	1.0			
ローリングタワー	アリーナ前室	基	1.0			
既設防球ネット加工	再結束程度	式	2.0			
既設器具撤去処分費		式	1.0			
既設安定器盤改造費		式	2.0			
消耗品雑材料		式	1.0			
工事費		式	1.0			
	B-5 小計					
B 小計						

令和 6 年度中野市立中野平中学校照明改修（LED化）工事（ゼロ債務負担行為）

I 工事概要

- 1 工事場所
- ・中野市大字片塩165番地 中野市立中野平中学校

II 電気設備工事特記仕様書

●一般事項

- 1 設計図及び特記仕様書に記載されていない事項は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）（最新版）」及び「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）（最新版）」による。
- 2 上記施工基準によるほか、中野市財務規則、工事請負契約書及び関係法規を遵守すること。
- 3 提出書類は、監督員の指示による。
- 4 工事の実施にあたって、事前に実施工程表を提出し、監督職員と協議すること。


●工事種別

- ・照明改修（LED化）工事 一式


●その他

- 1 建設副産物について  
建設副産物の処理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正処理が図られること。  
また、最終引受場所、適正処理を証明する書類及び処分量について報告すること。
- 2 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）について  
本工事が建設リサイクル法における対象工事に該当する場合は提出書類他必要な事務処理を適正に行うこと。また、下記の対象規模に該当する場合は、長野県の「建設副産物実態調査」の様式である「再生資源利用【促進】（計画・実施）書」により提出すること。  
○再生資源利用計画、実施書の作成<再生材の使用（搬入材）>  
・土砂1000立米以上  
・碎石500t以上  
・加熱アスファルト混合物200t以上  
○再生資源利用促進計画、実施書の作成<建設発生材の処分（搬出用）>  
・建設発生土1000立米以上  
・コンクリート塊、アスファルト塊又は木材の合計200t以上
- 3 施工体制台帳及び施工体系図について  
施工体制台帳「下請、再下請台帳及び全ての下請契約書」、施工体系図を整備し、写しを提出すること。また施工体系図は同現場及び公衆の見やすい場所に掲示すること。
- 4 シックハウス対策について  
本工事に使用する材料は、下記の規格・規定品を原則とする。また、これらの規格が確認できる書類を提出し、監理者の承諾を得ること。また、施工中後は、化学物質低減のため換気を十分に行うこと。  
・改正後のJAS・JIS規格による「F☆☆☆☆」  
・改正前のJAS・JIS規格による「Fc0、E0」＋試験成績表により確認ができるもの  
・大臣認定書により確認ができるもの。なお、『建築基準法28条の2 居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置』、『文部科学省 学校環境衛生の基準』等、シックハウス対策に関連する法令等を十分考慮し、設計書の仕様のみならずVOC濃度を下げる施工方法を提案し、監理者及び監督員との協議により必要な措置を講ずるものとする。また、ホルムアルデヒドをはじめとする化学物質が文部科学省「学校環境衛生の基準」で定める室内空気中化学物質濃度の基準値を下回っていることを確認した後工事物の引渡しを行うこと。また、文部科学省「学校環境衛生の基準」の基準を満たす照度が確保されていることを照度測定によって確認した後工事物の引渡しを行うこと。
- 5 アスベスト対策について  
本工事に使用する材料は、アスベストを含有するものを使用することなく、決定にあたっては規格証明書等により監理者の承諾を得て実施すること。建築物の解体等においては、石綿障害予防規則等の関係法令により適正に行うこと。
- 6 工事実績情報の登録  
請負金額が500万円以上の場合は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をすること。登録する際は建築工事標準仕様書に基づき登録の手続きを行い、登録されたことを証明する資料を監督職員に提出すること。  
工事受注時 契約締結後10日以内  
登録内容の変更時 変更起因後10日以内  
工事完了時 工事完了後10日以内
- 7 保険等について  
請負者は、本工事における火災保険、労災保険、建設業退職金共済組合等必要な保険等に参加すること。
- 8 協力施工業者について  
下請業者の選定にあたっては、市内に本社、営業所若しくは工場等があり、良好な業者を優先考慮すること。
- 9 週休2日工事について  
本工事は発注者指定型週休2日工事の対象工事であり、受注者は中野市週休2日工事実施要領に基づき、取り組むこと。
- 10 その他  
本工事の実施については、契約後に学校と打ち合わせのうえ決定することとする。


位置図 SCALE：NO SCALE



配置図 SCALE：NO SCALE







高所作業車による。その他の水銀灯も同様とする。

外構		
工事箇所	工事内容	器具種類
外部水銀灯照明器具（ポール灯）	LDTS48N-G-E39、 9本	
同上電源装置	LE056035HSZ1/2.4-A2、 9台	
外部照明器具（ブラケット）	XLGE8001CE1、 4台	校舎-O

- 〔特記事項〕
- ・配線は既存配線再使用とする。
  - ・既存機器は撤去とする。
  - ・型番は参考型番を示す。




②普通教室・特別教室棟 1階  
管理・特別教室棟 1階

工事箇所	工事内容	器具種類
木工室照明器具	XLX450NENPLE9、 13台	校舎-G
木工室照明器具（黒板灯吊下材共）	XLX450BSNTLE9+XFP750FW、 2台	校舎-d
機械スペース照明器具	XLX450DENPLE9、 4台	校舎-H
倉庫照明器具	XLX420AENPLE9、 3台	校舎-M
技術準備室・木工室ほか前室照明器具	XLX450UENTLE9、 5台	校舎-E
金工室照明器具（黒板灯吊下材共）	XLX450BSNTLE9+XFP750FW、 2台	校舎-d
金工室照明器具	XLX450NENPLE9、 13台	校舎-G
階段室照明器具	XLX420AENPLE9、 1台	校舎-M
階段室照明器具	OL291027R3B、 1台	校舎-S
美術室照明器具（黒板灯吊下材共）	XLX450BSNTLE9+XFP750FW、 2台	校舎-d
美術室照明器具	XLX450UENTLE9、 13台	校舎-E
美術準備室照明器具	XLX450UENTLE9、 3台	校舎-E
美術室前室照明器具	XLX420PENTLE9、 1台	校舎-L
窯場照明器具	XLX450UENTLE9、 3台	校舎-E
スロープほか照明器具	XLX420PENTLE9、 5台	校舎-L
西側回廊照明器具（ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ）	XLGE8001CE1、 4台	校舎-O
コンテナ室照明器具	XLX450DENPLE9、 6台	校舎-H
ホール照明器具	XL573PFVKLA9、 6台	校舎-P
廊下（西）照明器具	XLX420PENTLE9、 6台	校舎-L
教室黒板灯（埋込）	XLX451BSNTLE9、 10台	校舎-e
同上リニューアルプレート	材料費、加工費共、 10台	
階段下照明器具	XLX200AENCLE9、 1台	校舎-N
男女・身体障害者トイレ照明器具	XLX420PENTLE9、 5台	校舎-L
男女トイレ照明器具（鏡上）	NNN15510LE1、 2台	校舎-T
トイレ前手洗い場照明器具	NNN15510LE1、 2台	校舎-T
身体障害者用トイレ照明器具（鏡上）	LGB85044LE1、 1台	校舎-Z
身体障害者用トイレ照明器具（標示灯） （使用中パネル共）	NNF11910LE1+FK11571J、 1組	校舎-V
PS1階（ｼｰﾘﾝｸﾞ）	XLGB3301CE1、 1台	校舎-n
階段A照明器具	XLX420PENTLE9、 1台	校舎-L
倉庫E照明器具	XLX429NENLE9、 1台	校舎-J
昇降口ホールほか照明器具	XL573PFVKLA9、 18台	校舎-P
昇降口吹抜け照明器具	XND9941SSKLR9、 8台	校舎-A
昇降口前外部照明器具	XND9941PSKLR9、 6台	校舎-B
廊下（東）照明器具	XLX420PENTLE9、 14台	校舎-L
手元灯	LGB85041LE1、 1台	校舎-a
PTA室前室ほか照明器具	XL553PFVKLE9、 2台	校舎-Q
PTA室照明器具	XLX450AENPLE9、 6台	校舎-I
男女更衣室照明器具	XLX420AENPLE9、 4台	校舎-M
男女更衣室照明器具（ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ）	LGB85037LE1、 2台	校舎-q
男女職員トイレ照明器具	XLX420PENTLE9、 4台	校舎-L
男女職員トイレ照明器具（ｸﾞﾗﾝｳｴｲﾄ）	XND1569SNLE9、 4台	校舎-C
男女職員トイレ照明器具（鏡上）	NNN15510LE1、 2台	校舎-T
スタジオ照明器具（標示灯） （使用中パネル共）	NNF11910LE1+FK11571J、 1組	校舎-V
放送室前室照明器具	XLX420RENTLE9、 1台	校舎-K
放送室照明器具	XLX450UENTLE9、 2台	校舎-E
放送室照明器具（調光）	XND1057SLLJ9、 2台	校舎-m
スタジオ照明器具（調光）	XLX459RENTLR9、 4台	校舎-D
調光スイッチ	NQ21506、 2台	
来賓玄関外部照明器具	XL553LWVKLE9、 2台	校舎-R
カウンセリング室照明器具（ｼｰﾘﾝｸﾞ）	LGC25120、 1台	校舎-Y
湯沸室照明器具（手元灯）	LGB85041LE1、 1台	校舎-a
湯沸室照明器具	XLX420RENTLE9、 1台	校舎-K
カウンセリング室照明器具（ｸﾞﾗﾝｳｴｲﾄ）	XND1057SVLE9、 1台	校舎-j
カウンセリング室照明器具	XLX450AENPLE9、 2台	校舎-I
印刷室照明器具	XLX450UENTLE9、 2台	校舎-E
書庫照明器具	XLX420AENPLE9、 2台	校舎-M
倉庫C照明器具	XLX420AENPLE9、 2台	校舎-M
オイルポンプ室照明器具	防塵LEDQ-36861SEP-LS9、 1台	校舎-f

工事箇所	工事内容	器具種類
倉庫A・ポンプ室照明器具	XLX420AENPLE9、 3台	校舎-M
ポンプ室外部照明器具	XLGE8001CE1、 1台	校舎-O
倉庫B照明器具	XLX420AENPLE9、 1台	校舎-M
和室照明器具	LGC25120、 1台	校舎-Y
庁務員室照明器具（手元灯）	LGB85041LE1、 1台	校舎-a
庁務員室照明器具	XLX450DENPLE9、 2台	校舎-H
会議室照明器具	XLX450UENTLE9、 6台	校舎-E
事務室照明器具（手元灯）	LGB85041LE1、 1台	校舎-a
事務室照明器具	XLX450UENTLE9、 6台	校舎-E
校長室照明器具	XLX450UENTLE9、 6台	校舎-E
保健室ほか照明器具	XLX450UENTLE9、 11台	校舎-E
保健室照明器具（倉庫）	LGB51633LE1、 1台	校舎-b
相談室照明器具（前室）	XLX420RENTLE9、 2台	校舎-K
風除室照明器具	XL553PFVKLE9、 1台	校舎-Q
風除室照明器具（外部）	LGW80305KLE1、 1台	校舎-W
相談室照明器具	XLX450UENTLE9、 6台	校舎-E
職員玄関照明器具	XL553PFVKLE9、 1台	校舎-Q

〔特記事項〕

- ・配線は既存配線再使用とする。
- ・既存機器は撤去とする。
- ・型番は参考型番を示す。



養生（合板＋ブルーシート）、足場による。

リニューアルプレート仕様

・既設器具（東芝ライテック製FR-41091若しくは同等の寸法の他社製品）に対応するもの。

・鋼板製（新規取付器具と同等の材質のものとする）

○既存開口部寸法 幅256mm×長1,260mm

幅256mm

長1,260mm


○新規取付器具寸法 埋込穴幅220mm×埋込穴長1,235mm

埋込穴幅220mm

埋込穴長1,235mm

②6普通教室・特別教室棟 2階  
管理・特別教室棟 2階

工事箇所	工事内容	器具種類
階段室ブラケット	0L291027R3B、 1台	校舎-S
階段室照明器具	XLX420AENPLE9、 1台	校舎-M
音楽室照明器具 (黒板灯露出品下材共)	XLX450BSNTLE9+XFP750FW、 2台	校舎-d
音楽室照明器具	XLX450NENPLE9、 24台	校舎-G
音楽準備室照明器具	XLX450UENTLE9、 6台	校舎-E
楽器庫照明器具	XLX450DENPLE9、 6台	校舎-H
多目的スペース照明器具	XLX450UENTLE9、 18台	校舎-E
ホール照明器具	XL573PFVKLA9、 6台	校舎-P
廊下(西)照明器具	XLX420PENTLE9、 7台	校舎-L
教室黒板灯(埋込)	XLX451BSNTLE9、 10台	校舎-e
同上リニューアルプレート	材料費、加工費共、 10台	
階段(西)照明器具	LEDB83110N+LDL40SL/19-21-G2、 1組	校舎-U
男女・身体障害者用トイレ照明器具	XLX420PENTLE9、 5台	校舎-L
男女トイレ照明器具(鏡上)	NNN15510LE1、 2台	校舎-T
トイレ前手洗い場照明器具	NNN15510LE1、 2台	校舎-T
身体障害者用トイレ照明器具(鏡上)	LGB85044LE1、 1台	校舎-Z
身体障害者用トイレ照明器具 (標示灯)(使用中パネル共)	NNF11910LE1+FK11571J、 1組	校舎-V
PS 2階(シーリング)	XLGB3301CE1、 1台	校舎-n
階段A照明器具	XLX420PENTLE9、 1台	校舎-L
階段(中央)照明器具	LEDB83110N+LDL40SL/19-21-G2、 1組	校舎-U
ラウンジ照明器具	XL573PFVKLA9、 14台	校舎-P
廊下照明器具	XLX420PENTLE9、 12台	校舎-L
視聴覚室照明器具(黒板灯埋込)	XLX451BSNTLE9、 2台	校舎-e
同上リニューアルプレート	材料費、加工費共、 2台	
視聴覚室照明器具	XLX450UENTLE9、 15台	校舎-E
視聴覚室照明器具(ダウライト125φ) (調光)	XND1057SLLJ9、 12台	校舎-m
調光スイッチ	NQ21506、 1台	
リモート学習室	XLX450UENTLE9、 3台	校舎-E
コンピューター室照明器具 (黒板灯埋込)	XLX451BSNTLE9、 2台	校舎-e
同上リニューアルプレート	材料費、加工費共、 2台	
コンピューター室照明器具	XLX450UENTLE9、 18台	校舎-E
図書室照明器具(ダウライト150φ)	XND1069SLE9、 1台	校舎-i
図書室・司書室照明器具	XLX450RENTLE9、 23台	校舎-F
書庫照明器具	XLX420AENPLE9、 2台	校舎-M
司書室照明器具(手元灯)	LGB85041LE1、 1台	校舎-a
男女トイレ照明器具	XLX420PENTLE9、 6台	校舎-L
男女トイレ照明器具(鏡上)	NNN15510LE1、 2台	校舎-T
身体障害者用トイレ照明器具	XLX420PENTLE9、 1台	校舎-L
身体障害者用トイレ照明器具(鏡上)	LGB85044LE1、 1台	校舎-Z
身体障害者用トイレ照明器具 (標示灯)(使用中パネル共)	NNF11910LE1+FK11571J、 1組	校舎-V
第一理科室照明器具	XLX450UENTLE9、 12台	校舎-E
第一理科室照明器具(黒板灯埋込)	XLX451BSNTLE9、 2台	校舎-e
同上リニューアルプレート	材料費、加工費共、 2台	
理科準備室照明器具	XLX450UENTLE9、 9台	校舎-E
階段(東)照明器具	LEDB83110N+LDL40SL/19-21-G2、 1組	校舎-U
薬品倉庫(シーリング)	XLGB3301CE1、 1台	校舎-n
理科準備倉庫照明器具	XLX450UENTLE9、 5台	校舎-E
第二理科室照明器具(黒板灯埋込)	XLX451BSNTLE9、 2台	校舎-e
同上リニューアルプレート	材料費、加工費共、 2台	
第二理科室照明器具	XLX450UENTLE9、 12台	校舎-E



リニューアルプレート仕様

- ・既設器具（東芝ライテック製FR-41091若しくは同等の寸法の他社製品）に対応するもの。
- ・鋼板製（新規取付器具と同等の材質のものとする）

○既存開口部寸法 幅256mm×長1,260mm

幅256mm

長1,260mm

○新規取付器具寸法 埋込穴幅220mm×埋込穴長1,235mm

埋込穴幅220mm

埋込穴長1,235mm


- 〔特記事項〕
- ・配線は既存配線再使用とする。
  - ・既存機器は撤去とする。
  - ・型番は参考型番を示す。

②⑥普通教室・特別教室棟 2階  
管理・特別教室棟 2階


工事箇所	工事内容	器具種類
社数準備室照明器具	XLX450UENTLE9、 6台	校舎-E
生徒会室照明器具（黒板灯埋込）	XLX451BSNTLE9、 2台	校舎-e
同上リニューアルプレート	材料費、加工費共、 2台	
生徒会室照明器具	XLX450UENTLE9、 9台	校舎-E
廊下（西）照明器具	XLX420PENTLE9、 6台	校舎-L
普通教室前階段照明器具	LEDB83110N+LDL40SL/19-21-G2、 1組	校舎-U
男女トイレ照明器具	XLX420PENTLE9、 4台	校舎-L
男女トイレ照明器具（鏡上）	NNN15510LE1、 2台	校舎-T
トイレ前手洗い場照明器具	NNN15510LE1、 2台	校舎-T
身体障害者用トイレ照明器具	XLX420PENTLE9、 1台	校舎-L
身体障害者用トイレ照明器具（鏡上）	LGB85044LE1、 1台	校舎-Z
身体障害者用トイレ照明器具 （標示灯）（使用中パネル共）	NNF11910LE1+FK11571J、 1組	校舎-V
普通教室照明器具（黒板灯埋込）	XLX451BSNTLE9、 8台	校舎-e
同上リニューアルプレート	材料費、加工費共、 8台	
PS 3階（シーリング）	XLGB3301CE1、 1台	校舎-n
多目的スペース照明器具	XL573PFVKLA9、 40台	校舎-P
階段A照明器具	XLX420PENTLE9、 1台	校舎-L
階段A照明器具	LEDB83110N+LDL40SL/19-21-G2、 1組	校舎-U
国英準備室照明器具	XLX450UENTLE9、 6台	校舎-E
廊下（東）照明器具	XLX420PENTLE9、 5台	校舎-L
階段（東）照明器具	LEDB83110N+LDL40SL/19-21-G2、 1組	校舎-U
調理室照明器具（防湿型）	XLW453UENZLE9、 12台	校舎-g
調理室照明器具（黒板灯埋込）	XLX451BSNTLE9、 2台	校舎-e
同上リニューアルプレート	材料費、加工費共、 2台	
家庭科準備室照明器具	XLX450UENTLE9、 6台	校舎-E
被服室照明器具（黒板灯埋込）	XLX451BSNTLE9、 2台	校舎-e
同上リニューアルプレート	材料費、加工費共、 2台	
被服室照明器具	XLX450UENTLE9、 15台	校舎-E
被服室照明器具（ブラケット）	OL291027R3B、 1台	校舎-S
R階オイルタンク室	防爆LEDQ-36861SEP-LS9、 1台	校舎-f
R階通路照明器具	XLX420AENPLE9、 4台	校舎-M
R階階段照明器具	LEDB83110N+LDL40SL/19-21-G2、 1組	校舎-U
R階展望室照明器具	XND1069SNLE9、 3台	校舎-h

- 〔特記事項〕
- ・配線は既存配線再使用とする。
  - ・既存機器は撤去とする。
  - ・型番は参考型番を示す。

②⑥  
R階




②⑥  
3階




- リニューアルプレート仕様
- ・既設器具（東芝ライテック製FR-41091若しくは同等の寸法 of 他社製品）に対応するもの。
  - ・鋼板製（新規取付器具と同等の材質のものとする）

○既存開口部寸法 幅256mm×長1,260mm



○新規取付器具寸法 埋込穴幅220mm×埋込穴長L1,235mm





②⑨ プール付属室

29

床養生（合板＋ブルーシート）、ローリングタワーによる。

床養生（合板＋ブルーシート）、ローリングタワーによる。

床養生（合板＋ブルーシート）、ローリングタワーによる。

②⑦体育館棟（アリーナ）、③①地域連携棟 1階

工事箇所	工事内容	器具種類
前室照明器具(ブラケット)	OL291027K3B、 6台	体育館-S
前室照明器具(ダウンライト)	XND1567SNLE9、 2台	体育館-F
前室外部照明器具	XLX420PENTLE9、 1台	体育館-K
外部スポットライト	OG044131、 1台	体育館-T
同上ランプ	No. 230H、 1台	
LED高天井電源内蔵型 (1500形)	NYM20221LR9、 24台	体育館-A
LED高天井側面ガード	NYK00114、 24個	体育館-B
下面ガード	NYK00116、 24個	体育館-C
同上照明取付下地金具	SGM-30T、 1式	
倉庫1照明器具	XLX420NENPLE9、 3台	体育館-L
同上アダプタ	FSK41020、 3台	体育館-D
ステージ照明器具	XLX420RENTLE9、 22台	体育館-J
放送室照明器具	XLX450DENPLE9、 1台	体育館-H
ステージ脇照明器具	XLX420NENPLE9、 4台	体育館-L
同上アダプタ	FSK41020、 3台	体育館-D
体育準備室照明器具(鏡上)	LGB85044LE1、 1台	体育館-X
体育準備室照明器具	XLX450UENTLE9、 2台	体育館-G
器具庫照明器具	XLX420NENPLE9、 4台	体育館-L
同上ガード	FK41533、 4台	体育館-E
廊下照明器具	XLX420PENTLE9、 1台	体育館-K
男女更衣室照明器具	XLX420DENPLE9、 2台	体育館-M
男女更衣室(鏡上)	LGB85044LE1、 2台	体育館-X
男女更衣室シャワー室照明器具 (ブランク)	LGW85013K、 2台	体育館-Y
トイレ照明器具	XLX420DENPLE9、 2台	体育館-M
トイレ照明器具(鏡上)	LGB85044LE1、 2台	体育館-X
清掃用具庫照明器具	XLGB3301CE1、 1台	体育館-W
ホールほか照明器具	XL573PFVKLA9、 7台	体育館-Q
多目的トイレ照明器具	XLX420RENTLE9、 1台	体育館-J
多目的トイレ照明器具(鏡上)	LGB85044LE1、 1台	体育館-X
多目的トイレ照明器具(標示灯) (使用中パネル共)	NNF11910LE1+FK11571J、 1組	体育館-V
ミティグスペース照明器具(スポット)	LGS3000NLE1、 1台	体育館-O
同上ランプ	LLD3020VCE1、 1台	
倉庫2照明器具	XLX420NENPLE9、 1台	体育館-L
同上ガード	FK41533、 1台	体育館-E
ホール外部回廊照明器具	XLGE8001CE1、 4台	体育館-N
ピロティール照明器具	XLX420PENTLE9、 2台	体育館-K
ピロティール照明器具	XLX450UENTLE9、 8台	体育館-G

②⑨ プール付属棟

工事箇所	工事内容	器具種類
外部照明器具（スポットライト）	XLGE1103CE1、 1台	体育館-P
機械室照明器具	XLX420NENPLE9、 4台	体育館-L
男女更衣室照明器具	XLX420DENPLE9、 4台	体育館-M
外部照明器具（ブラケット）	LGW85037W、 2台	体育館-I
男女トイレ照明器具	XLX420PENTLE9、 2台	体育館-K
男女トイレ照明器具（鏡上）	LGB85044LE1、 2台	体育館-X
男女トイレ照明器具（ウォールライト）	NNFW41800CLE9、 2台	体育館-U
器具庫照明器具	XLX420NENPLE9、 2台	体育館-L
同上ガード	FK41533、 2台	体育館-E


〔特記事項〕

- ・配線は既存配線再使用とする。
- ・既存機器は撤去とする。
- ・型番は参考型番を示す。

②⑧ 武道場

工事箇所	工事内容	器具種類
部室照明器具	XLX450DENPLE9、 8台	体育館-H
男女トイレ照明器具	XLX420PENTLE9、 3台	体育館-K
男女トイレ照明器具(鏡上)	LGB85044LE1、 2台	体育館-X
男女トイレ照明器具(ウォールライト)	NNFW41800CLE9、 1台	体育館-U
倉庫照明器具	XLGB3301CE1、 1台	体育館-W
外部器具庫照明器具	XLX420DENPLE9、 2台	体育館-M
LED高天井電源内蔵型 (1500形)	NYM20221LR9、 20台	体育館-A
LED高天井側面ガード	NYK00114、 20個	体育館-B
下面ガード	NYK00116、 20個	体育館-C
同上照明取付下地金具	SGM-30T、 1式	
器具庫(東西)照明器具	XLX420NENPLE9、 4台	体育館-L
同上ガード	FK41533、 4台	体育館-E
更衣室照明器具	XLX420DENPLE9、 8台	体育館-M
前室照明器具	XL553PFVKLE9、 4台	体育館-R
武道場外部回廊照明器具	XLGE8001CE1、 4台	体育館-N

2 階



床養生（合板＋ブルーシート）、ローリングタワーによる。

視聴覚室

別図参照

オンライン学習室  
27.30

⑦体育館棟（アリーナ） 2 階

工事箇所	工事内容	器具種類
トレーニングスペース照明器具	XLX450UENTLE9、 26組	体育館-G
階段照明器具	XLX450UENTLE9、 2台	体育館-G

- 〔特記事項〕
- ・配線は既存配線再使用とする。
  - ・既存機器は撤去とする。
  - ・型番は参考型番を示す。