

令和7年5月1日

各位

中野市長

令和7年度旧倭小学校屋根塗装改修工事に対する質疑について（回答）

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

質 問 事 項		回 答
1	その他工事の天井材の取替について 作業床（足場）の明記がありませんが、脚立の使用と考えてよろしいでしょうか。 又、天井張替え部分に火災報知器がありますが、取外し・復旧は考えた方がよろしいでしょうか。	足場についてはご質問のとおりです。 また、火災報知器の取り外し、復旧については考えておりません。
2	塗装改修工事で高圧洗浄とありますが、水道は施設の水道を使用することは可能でしょうか。	可能です。無償貸与とします。
3	塗装改修工事で、昇降用足場は高さが5mと考えてよろしいでしょうか。	ご質問のとおりです。
4	天井張替えの既存石膏ボードは、アスベスト含有建材では無いと考えてよろしいでしょうか。	図面番号4で示した範囲の石膏ボードは平成26年に施工のため、アスベストは含有しておりません。なお、取合い等で図示範囲外の石膏ボードに工事が及ぶ場合は、含有について不明な為、協議とします。
5	既存笠木のジョイント部の立上りや下地力板の施工箇所の突き物はカット又は板金折りと考えた方がよろしいでしょうか。	ご質問のとおりです。
6	北側屋根の南と東の雨押えや笠木は現状のままと考えてよろしいでしょうか。	ご質問のとおりです。

※「質問事項」については、各業者から提出された原文をそのまま使用しております。