

令和7年6月9日

各 位

中 野 市 長

令和7年度中野市豊田文化センター空調改修工事に対する質疑について  
(回答)

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

質 問 事 項	回 答
既存冷温水機の撤去時期はいつ頃の予定といたしましょうか。	天候及び利用状況を鑑み、9月下旬を予定してください。

※「質問事項」については、各業者から提出された原文をそのまま使用しております。

豊田公民館  
0269-38-2922