令和７年６月９日

各　　位

中　野　市　長

令和７年度道路メンテナンス事業荒井橋撤去設計測量業務委託に対する質疑について（回答）

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

質　問　事　項	回　　答
・上部工撤去設計に設計計算の項目があります。設計計算をどのようなものを想定していますか。また、配筋仕様も貸与いただけますか。	・老朽度の高い上部工のため、撤去工事の安全性を確認するための作業を想定しています。 配筋仕様については、当該橋梁の図面等がありません。架設年度からの推定などでの作業を想定しています。

※「質問事項」については、各業者から提出された原文をそのまま使用しております。

都市建設課　　監理係　（263）