令和７年６月23日

各　　位

中　野　市　長

令和７年度特定環境保全公共下水道事業　延徳処理区マンホールポンプ場機器更新工事に対する質疑について（回答）

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

質　問　事　項	回　　答
桜沢南マンホールポンプ場№１ポンプ	製造番号：1E25890101
1.5㎾－200V－0.14m3/m×１台の	既設ポンプインペラ：SCS13です。
既設ポンプ製番、ポンプのインペラ	
材質はFC製/SCS製かを教えてくだ	
さい。何卒よろしくお願い申し上げ	
ます。	

※「質問事項」については、各業者から提出された原文をそのまま使用しております。

上下水道課　下水道係（283）