

# 令和7年度 中野市営運動場照明改修 (LED化) 工事

## 目次

- 01 表紙
- 02 案内図・特記仕様書
- 03 配置図
- 04 照度分布図
- 05 器具リスト
- 06 分電盤詳細図・結線図


ホリ  
Horiプラン建築士事務所  
TAMIO HORIUCHI Architects




## 案内図

## ■特記事項











- ・ 図面、特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通大臣官房官庁営繕部監修の下記仕様書による。
  - 「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）最新版」
  - 「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）最新版、建築工事監理指針最新版」
  - 「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）最新版、機械設備工事監理指針最新版」
  - 「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）最新版、電気設備工事監理指針最新版」
- ・ 本工事に使用する材料は原則としてJAS・JIS規格「F☆☆☆☆」とすること。
- ・ 本工事に使用する材料は原則として既存同等品以上とすること。  
また、設計図書指定品番同等品以上とすること。
- ・ 建設副産物の処理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基き適正処理が図られること。最終引受場所、適正処理を証明する書類及び処分量について報告すること。
- ・ 本工事が建設リサイクル法における対象工事に該当する場合は提出書類他必要な事務処理を適正に行うこと。
- ・ 施工体制台帳「下請け、再下請け台帳及び全ての下請け契約書」、施工体系図を整備し写しを提出すること。また、施工体系図は同現場及び公衆の見やすい場所に掲示すること。
- ・ 請負者は、本工事における火災保険、労災保険、建設業退職金共済組合等必要な保険等に参加すること。
- ・ 下請け業者の選定にあたっては、市内に本社、営業所若しくは工場等があり、良好な業者を優先考慮すること。
- ・ 本工事は発注者指定型週休2日工事の対象工事であり、受注者は中野市週休2日工事実施要領に基づき、取り組むこと。
- ・ 現場作業について  
本工事の現場作業については、令和7年11月17日～12月26日の間に行うこと。
- ・ その他  
工事用水及び工事用電力については、有償にて利用できるものとする。





	←→
器具品番	NYS30747-LF2
器具種類	投光器グラウンドビームER 広角
ランプ	LED5000_85_96000
全光束	96,000 lm
保守率	0.81
器具コード	K0185429
取付高さ	16 m
取付台数	80 台

	---	---	---
エリア	内野1	内野2	グラウンドエリア
平均照度	533 lx	536 lx	484 lx
最小照度	223 lx	262 lx	87 lx
最大照度	885 lx	893 lx	893 lx
最小／平均	0.419	0.490	0.181
最小／最大	0.253	0.294	0.098

照明支柱①	照明支柱③	照明支柱④	照明支柱⑤	照明支柱⑥																																																																																
<div></div> <table><tr><td>器具品番</td><td>NYS30747-LF2</td></tr><tr><td>器具種類</td><td>LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角</td></tr><tr><td>ランプ</td><td>LED5000-85-96000</td></tr><tr><td>全光束</td><td>96,000lm</td></tr><tr><td>保守率</td><td>0.81</td></tr><tr><td>器具コード</td><td>K0185429</td></tr><tr><td>取付高さ</td><td>16m</td></tr><tr><td>台数</td><td>8台</td></tr></table> <div>計 8台</div>	器具品番	NYS30747-LF2	器具種類	LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角	ランプ	LED5000-85-96000	全光束	96,000lm	保守率	0.81	器具コード	K0185429	取付高さ	16m	台数	8台	<div></div> <table><tr><td>器具品番</td><td>NYS30747-LF2</td></tr><tr><td>器具種類</td><td>LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角</td></tr><tr><td>ランプ</td><td>LED5000-85-96000</td></tr><tr><td>全光束</td><td>96,000lm</td></tr><tr><td>保守率</td><td>0.81</td></tr><tr><td>器具コード</td><td>K0185429</td></tr><tr><td>取付高さ</td><td>16m</td></tr><tr><td>台数</td><td>8台</td></tr></table> <div>計 8台</div>	器具品番	NYS30747-LF2	器具種類	LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角	ランプ	LED5000-85-96000	全光束	96,000lm	保守率	0.81	器具コード	K0185429	取付高さ	16m	台数	8台	<div></div> <table><tr><td>器具品番</td><td>NYS30747-LF2</td></tr><tr><td>器具種類</td><td>LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角</td></tr><tr><td>ランプ</td><td>LED5000-85-96000</td></tr><tr><td>全光束</td><td>96,000lm</td></tr><tr><td>保守率</td><td>0.81</td></tr><tr><td>器具コード</td><td>K0185429</td></tr><tr><td>取付高さ</td><td>16m</td></tr><tr><td>台数</td><td>8台</td></tr></table> <div>計 8台</div>	器具品番	NYS30747-LF2	器具種類	LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角	ランプ	LED5000-85-96000	全光束	96,000lm	保守率	0.81	器具コード	K0185429	取付高さ	16m	台数	8台	<div></div> <table><tr><td>器具品番</td><td>NYS30747-LF2</td></tr><tr><td>器具種類</td><td>LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角</td></tr><tr><td>ランプ</td><td>LED5000-85-96000</td></tr><tr><td>全光束</td><td>96,000lm</td></tr><tr><td>保守率</td><td>0.81</td></tr><tr><td>器具コード</td><td>K0185429</td></tr><tr><td>取付高さ</td><td>16m</td></tr><tr><td>台数</td><td>8台</td></tr></table> <div>計 8台</div>	器具品番	NYS30747-LF2	器具種類	LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角	ランプ	LED5000-85-96000	全光束	96,000lm	保守率	0.81	器具コード	K0185429	取付高さ	16m	台数	8台	<div></div> <table><tr><td>器具品番</td><td>NYS30747-LF2</td></tr><tr><td>器具種類</td><td>LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角</td></tr><tr><td>ランプ</td><td>LED5000-85-96000</td></tr><tr><td>全光束</td><td>96,000lm</td></tr><tr><td>保守率</td><td>0.81</td></tr><tr><td>器具コード</td><td>K0185429</td></tr><tr><td>取付高さ</td><td>16m</td></tr><tr><td>台数</td><td>8台</td></tr></table> <div>計 8台</div>	器具品番	NYS30747-LF2	器具種類	LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角	ランプ	LED5000-85-96000	全光束	96,000lm	保守率	0.81	器具コード	K0185429	取付高さ	16m	台数	8台
器具品番	NYS30747-LF2																																																																																			
器具種類	LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角																																																																																			
ランプ	LED5000-85-96000																																																																																			
全光束	96,000lm																																																																																			
保守率	0.81																																																																																			
器具コード	K0185429																																																																																			
取付高さ	16m																																																																																			
台数	8台																																																																																			
器具品番	NYS30747-LF2																																																																																			
器具種類	LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角																																																																																			
ランプ	LED5000-85-96000																																																																																			
全光束	96,000lm																																																																																			
保守率	0.81																																																																																			
器具コード	K0185429																																																																																			
取付高さ	16m																																																																																			
台数	8台																																																																																			
器具品番	NYS30747-LF2																																																																																			
器具種類	LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角																																																																																			
ランプ	LED5000-85-96000																																																																																			
全光束	96,000lm																																																																																			
保守率	0.81																																																																																			
器具コード	K0185429																																																																																			
取付高さ	16m																																																																																			
台数	8台																																																																																			
器具品番	NYS30747-LF2																																																																																			
器具種類	LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角																																																																																			
ランプ	LED5000-85-96000																																																																																			
全光束	96,000lm																																																																																			
保守率	0.81																																																																																			
器具コード	K0185429																																																																																			
取付高さ	16m																																																																																			
台数	8台																																																																																			
器具品番	NYS30747-LF2																																																																																			
器具種類	LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角																																																																																			
ランプ	LED5000-85-96000																																																																																			
全光束	96,000lm																																																																																			
保守率	0.81																																																																																			
器具コード	K0185429																																																																																			
取付高さ	16m																																																																																			
台数	8台																																																																																			
照明支柱㊦	照明支柱㊧	照明支柱㊨	照明支柱㊩	照明支柱㊪																																																																																
<div></div> <table><tr><td>器具品番</td><td>NYS30747-LF2</td></tr><tr><td>器具種類</td><td>LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角</td></tr><tr><td>ランプ</td><td>LED5000-85-96000</td></tr><tr><td>全光束</td><td>96,000lm</td></tr><tr><td>保守率</td><td>0.81</td></tr><tr><td>器具コード</td><td>K0185429</td></tr><tr><td>取付高さ</td><td>16m</td></tr><tr><td>台数</td><td>8台</td></tr></table> <div>計 8台</div>	器具品番	NYS30747-LF2	器具種類	LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角	ランプ	LED5000-85-96000	全光束	96,000lm	保守率	0.81	器具コード	K0185429	取付高さ	16m	台数	8台	<div></div> <table><tr><td>器具品番</td><td>NYS30747-LF2</td></tr><tr><td>器具種類</td><td>LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角</td></tr><tr><td>ランプ</td><td>LED5000-85-96000</td></tr><tr><td>全光束</td><td>96,000lm</td></tr><tr><td>保守率</td><td>0.81</td></tr><tr><td>器具コード</td><td>K0185429</td></tr><tr><td>取付高さ</td><td>16m</td></tr><tr><td>台数</td><td>8台</td></tr></table> <div>計 8台</div>	器具品番	NYS30747-LF2	器具種類	LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角	ランプ	LED5000-85-96000	全光束	96,000lm	保守率	0.81	器具コード	K0185429	取付高さ	16m	台数	8台	<div></div> <table><tr><td>器具品番</td><td>NYS30747-LF2</td></tr><tr><td>器具種類</td><td>LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角</td></tr><tr><td>ランプ</td><td>LED5000-85-96000</td></tr><tr><td>全光束</td><td>96,000lm</td></tr><tr><td>保守率</td><td>0.81</td></tr><tr><td>器具コード</td><td>K0185429</td></tr><tr><td>取付高さ</td><td>16m</td></tr><tr><td>台数</td><td>8台</td></tr></table> <div>計 8台</div>	器具品番	NYS30747-LF2	器具種類	LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角	ランプ	LED5000-85-96000	全光束	96,000lm	保守率	0.81	器具コード	K0185429	取付高さ	16m	台数	8台	<div></div> <table><tr><td>器具品番</td><td>NYS30747-LF2</td></tr><tr><td>器具種類</td><td>LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角</td></tr><tr><td>ランプ</td><td>LED5000-85-96000</td></tr><tr><td>全光束</td><td>96,000lm</td></tr><tr><td>保守率</td><td>0.81</td></tr><tr><td>器具コード</td><td>K0185429</td></tr><tr><td>取付高さ</td><td>16m</td></tr><tr><td>台数</td><td>8台</td></tr></table> <div>計 8台</div>	器具品番	NYS30747-LF2	器具種類	LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角	ランプ	LED5000-85-96000	全光束	96,000lm	保守率	0.81	器具コード	K0185429	取付高さ	16m	台数	8台	<div></div> <table><tr><td>器具品番</td><td>NYS30747-LF2</td></tr><tr><td>器具種類</td><td>LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角</td></tr><tr><td>ランプ</td><td>LED5000-85-96000</td></tr><tr><td>全光束</td><td>96,000lm</td></tr><tr><td>保守率</td><td>0.81</td></tr><tr><td>器具コード</td><td>K0185429</td></tr><tr><td>取付高さ</td><td>16m</td></tr><tr><td>台数</td><td>8台</td></tr></table> <div>計 8台 ※型番については参考を示す</div>	器具品番	NYS30747-LF2	器具種類	LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角	ランプ	LED5000-85-96000	全光束	96,000lm	保守率	0.81	器具コード	K0185429	取付高さ	16m	台数	8台
器具品番	NYS30747-LF2																																																																																			
器具種類	LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角																																																																																			
ランプ	LED5000-85-96000																																																																																			
全光束	96,000lm																																																																																			
保守率	0.81																																																																																			
器具コード	K0185429																																																																																			
取付高さ	16m																																																																																			
台数	8台																																																																																			
器具品番	NYS30747-LF2																																																																																			
器具種類	LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角																																																																																			
ランプ	LED5000-85-96000																																																																																			
全光束	96,000lm																																																																																			
保守率	0.81																																																																																			
器具コード	K0185429																																																																																			
取付高さ	16m																																																																																			
台数	8台																																																																																			
器具品番	NYS30747-LF2																																																																																			
器具種類	LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角																																																																																			
ランプ	LED5000-85-96000																																																																																			
全光束	96,000lm																																																																																			
保守率	0.81																																																																																			
器具コード	K0185429																																																																																			
取付高さ	16m																																																																																			
台数	8台																																																																																			
器具品番	NYS30747-LF2																																																																																			
器具種類	LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角																																																																																			
ランプ	LED5000-85-96000																																																																																			
全光束	96,000lm																																																																																			
保守率	0.81																																																																																			
器具コード	K0185429																																																																																			
取付高さ	16m																																																																																			
台数	8台																																																																																			
器具品番	NYS30747-LF2																																																																																			
器具種類	LED投光器電源内臓マルチ 1.5KW 広角																																																																																			
ランプ	LED5000-85-96000																																																																																			
全光束	96,000lm																																																																																			
保守率	0.81																																																																																			
器具コード	K0185429																																																																																			
取付高さ	16m																																																																																			
台数	8台																																																																																			

