

令和8年度有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）検査結果（浄水）

単位：ng/L

調査月		4月	7月	10月	1月	
採水日		令和8年4月15日				
浄水系統名	戸狩第1水源系	水源名 戸狩第1	5未満			
	中野第1・第2水源系	水源名 中野第1	5未満			
		水源名 中野第2				
	竹原第1水源系	水源名 竹原第1	5未満			
	吉田第1水源系	水源名 吉田第1	5未満			
	古牧(高丘)水源系	水源名 田麦第1	6			
		水源名 田麦第2				
		水源名 田麦第3				
		水源名 古牧 高丘				
	古牧水源系	水源名 田麦第1	7			
		水源名 田麦第2				
水源名 田麦第3						
水源名 古牧						
北部第1水源系	水源名 北部第1	5未満				
北部第2(赤岩)水源系	水源名 北部第2	5未満				
北部第3水源系	水源名 北部第1	5未満				
	水源名 北部第3					
涌井水源系	水源名 涌井	5未満				
土橋水源系	水源名 土橋東	5未満				
	水源名 土橋西					
	水源名 斑尾					
			11か所	11か所	11か所	11か所

※水質管理目標設定項目 暫定目標値 50ng/L以下

※検査機関 一般社団法人長野市薬剤師会