令和８年度有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）検査結果（原水）

単位：ng/L

調査月		４月	７月	10月	１月
採水日		令和8年4月22日	令和8年7月22日	令和8年10月21日	
水源名	戸狩第１		5未満		
	中野第１		5未満		
	中野第２		5未満		
	古牧		5未満		
	田麦第１	8	8	9	
	田麦第２	8	9	10	
	田麦第３	7	8	9	
	高丘		5未満		
	吉田第１		5未満		
	竹原第１		5未満		
	土橋西		5未満		
	土橋東		5未満		
	涌井		5未満		
	斑尾		5未満		
	北部第１		5未満		
	北部第２		5未満		
	北部第３		5未満		
		３か所	17か所	３か所	３か所

※水質基準項目　基準値　50ng/L以下
※検査機関　一般社団法人長野市薬剤師会