令和８年度有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）検査結果（浄水）

単位：ng/L

調査月				４月	７月	10月	１月
採水日				令和8年4月15日	令和8年7月15日	令和8年10月14日	
浄水系統名	戸狩第１水源系	水源名	戸狩第１	5未満	5未満	5未満	
	中野第１・第２水源系	水源名	中野第１	5未満	5未満	5未満	
			中野第２				
	竹原第１水源系	水源名	竹原第１	5未満	5未満	5未満	
	吉田第１水源系	水源名	吉田第１	5未満	5未満	5未満	
	古牧(高丘)水源系	水源名	田麦第１	6	6	6	
			田麦第２				
			田麦第３				
			古牧				
			高丘				
	古牧水源系	水源名	田麦第１	7	7	8	
			田麦第２				
			田麦第３				
			古牧				
	北部第１水源系	水源名	北部第１	5未満	5未満	5未満	
	北部第２(赤岩)水源系	水源名	北部第２	5未満	5未満	5未満	
	北部第３水源系	水源名	北部第１	5未満	5未満	5未満	
			北部第３				
	涌井水源系	水源名	涌井	5未満	5未満	5未満	
	土橋水源系	水源名	土橋東	5未満	5未満	5未満	
			土橋西				
			斑尾				
				11か所	11か所	11か所	11か所

※水質基準項目　基準値　50ng/L以下
※検査機関　一般社団法人長野市薬剤師会